

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne SANTECH o przekroju prostokątnym

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Przewody proste **KGE**, kolana **BOK**, kolana redukcyjne **BOK-U**, trójniki **TS**, trójniki zbieżne **TSA**, trójniki z odejściami kołowymi **TS-R**, czwórniki z odejściami kołowymi **TS-2R**, odsadzki **ET**, redukcje **UE**, przejścia koło-prostokąt **UR**, zaślepki **DE**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przewody wentylacyjne SANTECH o przekroju prostokątnym są przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Santech Sp. z o.o., os. Dywizjonu 303 27/2, 31-873 Kraków
 Zakład produkcyjny: Słaboszów 24 B, 32-218 Słaboszów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1661 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Wymiary	B, H w zakresie 100 do 3000 mm Pozostałe wymiary zgodnie z załącznikiem A do ITB-KOT-2020/1661 wyd. 2		
Grubość ścianki	0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,1 mm		
Szczelność	Klasa szczelności D		PN-EN 1507:2007 WO-KOT/36/01 wydanie 3 warunki badania: od -500 do 1000 Pa
Wytrzymałość	Odkształcenie	brak trwałego odkształcenia lub nagłej zmiany szczelności przy granicznych wartościach ciśnienia statycznego	
	Ugięcie przewodu, mm	$\leq 0,4$ % całkowitej długości przewodu lub 20 mm ¹⁾	
	Ugięcie połączenia przewodu, mm	$\leq 1/250$ długości dłuższego boku pod wpływem maksymalnego ciśnienia odpowiadającego klasie wykonania	
	Wybrzuszenie i wklęsnięcie, mm	≤ 3 % szerokości ścianki przewodu lub 30 mm ¹⁾	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Trwałość	Masa powłoki cynkowej, g/m ²	≥ 275	PN-EN 10346:2015
Klasyfikacja ogniowa	Wykonanie z blachy ocynkowanej	A1	PN-EN 13501-1:2019
1) przyjmuje się wartość niższą			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bronisław Bratek, Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 12.02.2026

(miejsce i data wydania)



(podpis)